

	ORIENTAÇÃO TÉCNICA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Número: OT-IP 001.01.05	Folha: 1/2
	ANÁLISE DO LOCAL DE TRABALHO	Emissão/Revisão 00/00/0000	

1. Objetivo

Estabelecer critérios para análise do local de trabalho, antes da execução de tarefas em iluminação pública em redes aéreas de distribuição de energia elétrica, sempre visando um ambiente de trabalho seguro.

2. Aplicação

Iluminação pública.

3. Pontos a serem analisados antes de iniciar o trabalho

3.1. Condições de acesso ao local do trabalho

3.1.1. Analisar as vias de acesso, para verificar as possibilidades de trafegar com o veículo sem causar danos ao mesmo.

3.1.2. Observar a existência de obstáculos que possam dificultar ou até mesmo impedir o acesso do veículo ao local de trabalho.

3.2. Condições da via e terreno

3.2.1. Analisar as condições do via ou terreno, a fim de verificar se é possível chegar com o veículo até o local de trabalho (observar se a via ou o terreno estão seco, úmido, embarrado ou alagado)

3.2.2. Verificar se a via ou o terreno possuem declives e se há necessidade de instalar calços nos pneus do veículo.

3.2.3. Dependendo das condições do terreno, analisar se há condições de trabalho.

3.3. Presença de animais e insetos

3.3.1. Verificar a existência de animais e insetos que possam a vir prejudicar ou expor o electricista (s) ao risco, removendo - os quando possível. Na impossibilidade da remoção contatar o responsável pela ordem de serviço.

3.4. Presença de pessoas

3.4.1. Verificar a existência de pessoas próximas ao local de trabalho, principalmente crianças.

3.5. Condições de movimentação de materiais / cargas

3.5.1. Verificar se existe obstáculos para manuseio / movimentação de equipamentos e estruturas de iluminação pública.

3.6 Condições de trabalho em locais de risco ou de difícil acesso

Passagens de nível, túneis, elevadas, passarelas, viadutos, vias de alto tráfego, área central – Verificar as condições de trabalho para manuseio, movimentação de equipamentos e estruturas de IP e manutenção.

 <small>Centro de Excelência em Iluminação Pública</small>	ORIENTAÇÃO TÉCNICA – ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Número: OT-IP 001.01.05	Folha: 2/2
	ANÁLISE DO LOCAL DE TRABALHO	Emissão/Revisão 00/00/0000	

Notas:

- 1) O responsável pela manutenção deverá obrigatoriamente comunicar o órgão responsável pela gestão do trânsito no município ou a Brigada Militar, quando realizar atividades descritas no **item 3.6**. Deverão ser informados a data, local e tempo previsto para o serviço, a fim de obter licença para realização do trabalho e/ou apoio durante a realização do mesmo, para evitar possíveis riscos e transtornos causados durante os trabalhos.

- 2) Na aplicação deste documento deve ser observado a OT-IP 001.01.01 Sinalização e isolamento da área de trabalho.